hemair
luftkanalsysteme gmbh

Tambourstrasse 10
CH-8833 Samstagern
Tel. 043 / 888 18 68
Fax 043 / 888 18 69

Gliederklappe

Bestelldatum: _____

Kunde: _____

Sachbearbeiter: _____ Telefon: _____

Kommission: _____

Termin: _____ Blatt: _____

Lieferung: _____ abgeholt: _____

Monteur: _____ Telefon: _____

Kom.Nr: _____ Intern: _____

Verbindungen:

1 Schiebefalz
2 Profil 20
3 Profil 30
4 Glatt
5 Bord 12 mm
6 Bord 20 mm
7 Boden
8 Stecknaht Glatt
9 Stecknaht Profil
10 Muffenmass
11 Rohrmass
12 _____

Dichtklasse:

Klasse B
Klasse C
Klasse D
DIN1946/4
_____
_____

Masse bis 1'000x1'000 mm:

- verzinktes Stahlblech
- Einbautiefe L=165 mm
- Lamellen Aluminium mit Gummidichtung
- Zahnräder aussen
- Welle vierkant 10x10 mm

Masse ab 1'001x1'001 mm:

- Aluminium
- Einbautiefe L=165 mm
- Lamellen Aluminium mit Gummidichtung
- Verbindungsgestänge aussen
- Welle rund ø18 mm



Position	Stk.	Material	Dichtklasse	B	H	L	V1	V2	Handstell-segment	Motorantrieb	Bemerkungen
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					