



Albin Allenspach AG
 Rheinstrasse 18
 CH-7203 Trimmis
 Tel. 081 / 354 90 30
 Fax 081 / 354 90 45

Gliederklappe

Bestelldatum: _____

Kunde: _____

Sachbearbeiter: _____ Telefon: _____

Kommission: _____

Termin: _____ Blatt: _____

Lieferung: _____ abgeholt: _____

Monteur: _____ Telefon: _____

Kom.Nr: _____ Intern: _____

Verbindungen:

- 1 Schiebefalz 7 Boden
- 2 Profil 20 8 Stecknaht Glatt
- 3 Profil 30 9 Stecknaht Profil
- 4 Glatt 10 Muffenmass
- 5 Bord 12 mm 11 Rohrmass
- 6 Bord 20 mm 12 _____

Dichtklasse:


- Klasse B
- Klasse C
- Klasse D
- DIN1946/4
- _____
- _____

Masse bis 1'000x1'000 mm:

- verzinktes Stahlblech
- Einbautiefe L=165 mm
- Lamellen Aluminium mit Gummidichtung
- Zahnräder aussen
- Welle vierkant 10x10 mm

Masse ab 1'001x1'001 mm:

- Aluminium
- Einbautiefe L=165 mm
- Lamellen Aluminium mit Gummidichtung
- Verbindungsgestänge aussen
- Welle rund ø18 mm



Position	Stk.	Material	Dichtklasse	B	H	L	V1	V2	Handstellsegment	Motorantrieb	Bemerkungen
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					
						165					